



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(РОСГВАРДИЯ)

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Белгородской области»  
(ОВО по городу Старому Осколу – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области»)  
3090, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 9

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА) СОСТОЯНИЯ ТСО И  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ОБЪЕКТА

«21» 07 2020 года

г. Старый Оскол

Комиссия в составе:

представителя собственника (далее «Заказчик») заведующего МБДОУ ДС №24 «Березка» Нечепуренко Надежда Ивановна, представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО») начальника ПЦО ОВО по городу Старому Осколу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» майора полиции Агафонова А.А., представителя обслуживающей организации начальника ОЭ ТСО Старооскольского отдела - филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Белгородской области Рожнова О.В., произвела обследование объекта МБДОУ ДС №24 «Березка», расположенного по адресу: г. Старый Оскол, мк. Лебедини, 29 оборудованного средствами тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по городу Старому Осколу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области».

В результате обследования

У С Т А Н О В Л Е Н О :

1. Краткая характеристика объекта: Объект расположен в двухэтажном здании, выполненном из ж/б панелей. В здании имеется 9 выходов (центральный и 8 запасных). Физическую охрану на объекте осуществляют: днем – дежурный персонал, ночью – штатные сторожа. Система видеонаблюдения состоит из 18 камер (10 внешних, 8 внутренних, срок хранения 30 суток) с выводом на видеорегистратор установленный в комнате охраны. Объект расположен на маршруте патрулирования ГЗ ОВО.

2. Инженерно-техническая укрепленность: Стены здания выполнены из кирпичной кладки (с подвалом, два входа). Перекрытия - железобетонные плиты. Окна здания рамы ПВХ - без решеток. Центральный вход и 5 запасных выходов оборудованы металлическими дверьми, 3 запасных выхода оборудованы рамами ПВХ. Периметральное ограждение из металлического прута, высотой около 2 м.

3. Оснащенность объекта техническими средствами охраны (ТСО) и связи:
- 1 рубеж охраны: \_\_\_\_\_  
(периметр: уязвимые места, № шлейфа УОО СПИ, тип и количество извещателей)
  - 2 рубеж охраны: \_\_\_\_\_  
(внутренний объем: оборудуемые помещения, № шлейфа УОО СПИ, тип и количество извещателей)
  - 3 рубеж охраны: \_\_\_\_\_  
(отдельные предметы, расположение, № шлейфа УОО СПИ, тип извещателя)
  - Кнопка тревожной сигнализации: УО «Струна-101» РСПИ «Струна-3М»; 1-й шлейф – ИО 101-2 КНФ-1 - 1 шт.  
(расположение, № шлейфа УОО СПИ, тип извещателя)
  - Пожарная сигнализации: с выводом на пульт охраны ФГКУ «2 отряд ФПС по Белгородской области».

Канал(ы) передачи информации и тип СЦН ПЦО подразделения вневедомственной охраны: радиоканал, РСПИ «Струна-3М».

Наименование УОО СПИ, место установки: УО «Струна-101» РСПИ «Струна-3М» - 1 шт. - установлен на стене в комнате охраны.

Наименование источника резервного питания: ИБП «МБП-12» с аккумуляторной батареей 12 В/1,2 А/ч. – установлен на стене в комнате охраны.

### ВЫВОД КОМИССИИ:

Объект относится к категории: А3 согласно Рекомендациям Р063-2017 ФСВНГ России.

Техническая укрепленность данного объекта: не соответствует предъявляемым требованиям.

Уязвимые места объекта и вероятные способы проникновения через них (нападение, открывание, пролом и др.): периметральное ограждение, дверные проемы центрального хода и запасных выходов, оконные проемы.

Технические средства охраны признать: пригодными к дальнейшей эксплуатации.

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Устранить недостатки в периметральном ограждении территории. Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд транспорта или затруднять проникновение нарушителей на территорию. Рекомендуется использовать ограждение 2 класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения) – ограждения металлические сетчатые или решетчатые высотой не менее 2 м.	Декабрь 2020 года

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить замену аккумуляторной батареи в источнике бесперебойного питания комплекса экстренного вызова группы задержания ОВО.	Декабрь 2020 года
2.	Обеспечить замену ИО 101-2 КНФ-1 на «Астра-321» исп.Т» ИО 101-7/1.	Декабрь 2020 года
3.	Обеспечить дооборудование системы тревожной сигнализации РПУ «Астра-Р» (2 РПД в комплекте) с подключением к УОО «Прима-3А» СПИ «Атлас-20».	Декабрь 2020 года
4.	Обеспечить замену УО «Струна-101» РСПИ «Струна-3М» на УО СПИ «Приток А».	Декабрь 2020 года

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами ФСВНГ РФ (подразделениями вневедомственной охраны ВНГ РФ).	Постоянно для объектов I-й, II-й, III-й, IV-й категории опасности
2.	Обеспечить разработку планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта.	Постоянно для объектов I-й, II-й, III-й, IV-й категории опасности
3.	Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществлять контроль за их функционированием.	Постоянно для объектов I-й, II-й, III-й, IV-й категории опасности
4.	Обеспечить оборудование объекта (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.	Постоянно для объектов I-й, II-й, III-й, IV-й категории опасности
5.	Обеспечить проведение с работниками объекта (территории) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.	Постоянно для объектов I-й, II-й, III-й, IV-й категории опасности
6.	Обеспечить периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также складских помещений.	Постоянно для объектов I-й, II-й, III-й, IV-й категории опасности
7.	Обеспечить проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).	Постоянно для объектов I-й, II-й, III-й, IV-й категории опасности
8.	Исключить бесконтрольное пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) и	Постоянно для объектов I-й, II-й, III-й, IV-й категории опасности
9.	Обеспечить проведение мероприятий по информационной безопасности и защите от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);	Постоянно для объектов I-й, II-й, III-й, IV-й категории опасности
10.	Обеспечить размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов ФСВНГ РФ (подразделений вневедомственной охраны ВНГ РФ).	Постоянно для объектов I-й, II-й, III-й, IV-й категории опасности

